

## 平成27年度 日吉台学区要望書及び回答書

番号	新・継	要望内容及び要旨	担当課	回答要旨	図面写真
1	新	<p>防火水槽の耐震化について</p> <p>日吉台一丁目30-7日吉台北自治会館敷地内にある防火水槽は1北自治会の一次避難場所及び1北自治会館に近く、災害時に耐震化しておけば地震や火災等にも対応できるため、是非とも耐震化をお願いします。</p>	警防課	<p>消防局では、耐震性防火水槽の新設、更新整備に関して一定の基準を設けており、水利不便地区、木造住宅密集地域又は老朽化が進み漏水の恐れがある防火水槽を優先的に整備を進めているところであります。</p> <p>貴自治会の防火水槽につきましては、今回の現地調査及び管轄消防署が定期的に行っております点検では、漏水等は無く、外観及び構造上において特に異状は認められない状況であり、今後も適正な維持管理に努めてまいりたいと考えておりますので、何卒御理解賜りますようお願いいたします。</p>	1

※「継続」要望の場合は、昨年度の回答内容を踏まえて要望書を作成してください。

自治会名 日吉台1丁目北自治会